


1. CTS Steuertafel muss in das belüfteten Bereich platziert werden T15 ist das steuerenden fñhler
2. Die Steuertafel MUSS frostfrei montiert werden
3. Komponenten mit strichpunkt verbindung sind zubehñr
4. Options platine ist Zubehñr fñr CTS602
5. Externe Komponenten wird nicht von Nilan geliefert




NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : [nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)

Comfort CT300 m/CTS Light & HMI  
 CTS Light Styring  
 Warennr. 7110320

Principdiagram

Bestell nummer	Revision 1.02	Initialen MD
Datum 01/11-2018	Nationalitt D / A / CH / NL	Seite 1




**NILAN A/S**  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
<http://www.nilan.dk>  
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT300 m/CTS Light & HMI  
 CTS Light Styring  
 Warennr. 7110320

CTS Light

Bestell nummer	Revision	Initialen
	1.02	MD
Datum	Nationalität	Seite
01/11-2018	D / A / CH / NL	2




NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : [nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)

Comfort CT300 m/CTS Light & HMI  
 CTS Light Styring  
 Warennr. 7110320

Tilbehør, CTS-print

Bestell nummer	Revision 1.02	Initialen MD
Datum 01/11-2018	Nationalitet D / A / CH / NL	Seite 3



# Produktpalette

Produkte	Typ	Beschreibung	Dokument typ	Seite	Stromweg
B1	EGO 55.33519.020 70-5°C, #15441	Feuerthermostat Zuluft (Zubehör)	Kredsskema	3	12
B3	NT-463-JG, #15664	Frostschutzthermostat	Kredsskema	4	6
B14	Diff. pressostat PS200, #3633	Filter wache	Kredsskema	3	12
B42	EGO 55.13019.180 60°C, #1564	Begrenzungsthermostat für Zusatzheizung (Zubehör)	Kredsskema	4	5
C02	KCD-AN300 & RS-15-spec, #239995	C02 Fühler (Zubehör)	Kredsskema	4	7
M3	R3G190-RC05-10, #41295	Abluftmotor	Kredsskema	2	4
M4	R3G190-RC05-10, #41295	Zuluftmotor	Kredsskema	2	6
M7	Belimo CM230-F-L, #36463	Beipass klappe	Kredsskema	2	12
Print	#239938	Optionsplatine (Zubehör)	Kredsskema	4	9
RH	#23997	Feuchtesensor	Kredsskema	2	11
T2/T7	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Zuluft føler	Kredsskema	2	3
T3	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Abluftfühler	Kredsskema	2	3
T4	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Fortluftfühler / Abtauen	Kredsskema	2	5
T8	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Aussenluftfühler	Kredsskema	2	5
T9	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Wasserheizregister	Kredsskema	4	7
T33	230/24V~, #1753	Transformator (Zubehör)	Kredsskema	4	7
X1.1			Kredsskema	2	4
X2.1			Kredsskema	2	3
X2.1			Kredsskema	2	3
X2.1			Kredsskema	2	3
X2.1			Kredsskema	2	3
Y4	Danfoss AME140, #16341	Modulierende Wasserventil (Zubehör)	Kredsskema	4	3
11201	VEAB CV16-09-1-MTXL, #11201	Kanalheizregister 900W (Zubehör)	Kredsskema	4	3
11202	VEAB CV16-21-1MTXL, #11202	Kanalheizregister 2100W (Zubehör)	Kredsskema	4	3



Comfort CT300 m/CTS Light & HMI  
 CTS Light Styling  
 Warennr. 7110320

Projekt 7110320 V1-02 181101		Seite anzahl 1	
Datum 01-11-2018	Land D / A / CH / NL	Nächste seite	Seite 1