





NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email: nilan@nilan.dk

Lüftungsgerät NILAN VP18M2
 CTS600 Steuerung.

CTS600 Platine mit Anschlüsse

Type:	Nationalitet:	Rev.:	Init.:	MD
Dato:	Funkt.:	Plac.:	Blad:	2
07/03-2012				

Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
CTS1	CTS600 Steuerplatine	#23991	1	9
CTS2	CTS600 Steuertafel	#2398	1	12
T6	Verdampferfühler	CTS600 NTC-fühler JM103C1R1	2	3
B8	Abtauthermostat	ATEA A21PR9050B -4/+5 C 230V 4A	2	3
T5	Kondensatorfühler	CTS600 NTC-fühler JM103C1R1	2	3
T11	Speicher Brauchwasser (Oben)	CTS600 NTC-fühler JM103C1R1	2	3
T12	Speicher Brauchwasser (Unten)	CTS600 NTC-fühler JM103C1R1	2	3
S6	Schalter für Benutzerwahl (Zubehör)	?	2	3
T1	Aussentemperaturfühler	CTS600 NTC-fühler JM103C1R1	2	3
B1	Feuerthermostat Abluft	EGO 55.31519.080 62-15°C	2	3
B6	Hochdruckpressostat Kompressor	Wilspec HP20/16bar 3,3v dc 24v ac 2a	2	4
Y1	4-Wegeventil (VP18)	RV101A23AZ	2	11
Cr	Betriebs kondensator	80 µF	2	11
Cs	Start kondensator	10 µF	2	11
M6	Kompressor	Danfoss SC15GHH 220-240V~ 60Hz	2	11
M3	Abluftmotor	ebm G3G140-AV17-14 230V~	2	12
M4	Zuluftmotor	ebm G3G140-AV17-14 230V~	2	12
Y2	Hotgasventil	Saginomiya NEV-MOAJ 503C1 AC220-240V / NEV603DXFU	2	12
E5	Heizkörper	R-T-S 3 16A 250V~ 1500W	2	13
E5	varmelegme	R-T-S 3 16A 250V~ 1500W	2	13



Nilan A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email : nilan@nilan.dk

Lüftungsgerät NILAN VP18M2
 CTS600 Steuerung.

Ordrenr:

Nationalitet:

D / CH / A / NL

Rev.:

Init.:

MD

Dato:

07/03-2012

Funkt.:

Plac.:

Blad:

1