





Nilan A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email: nilan@nilan.dk

NILAN Lüftungsgerät VPL15/-TOP EC m/o kühl
 mit CTS-600 Steuerung.
 Artikelnr.: 71363B / 71333B (TOP)

CTS600 Platine mit Anschlüsse

Typ:
 71333B / 71363(B/P)

Datum:
 20. august 2010

Nationalität:
 D / CH / A / NL

Funkt.:
 Plaz.:

Rev.:
 Init.: AWR

Blatt:
 2

Komponentliste

| Komponent | Komponentfunktion | Type | Blad | Strømvej |
|-----------|---|--|------|----------|
| CTS1 | CTS600 Platine | #2399 | 1 | 5 |
| CTS2 | CTS600 Steuertafel | #2398 | 1 | 6 |
| IF | Frischlufffilter | Camfil 5061410 3GPF 360x225x50-90 (F7) | 1 | 7 |
| UF | Ablufffilter | Camfil 5061465 3GPF 360x225x50-45 (F5) | 1 | 7 |
| T6 | Verdampferfühler | CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1 | 2 | 1 |
| S6 | Schalter für Benutzerwahl (Zubehör) | ? | 2 | 2 |
| B8 | Abtauthermostat | ATEA A21PR9050B -4/+5 C 230V 4A | 2 | 2 |
| B42 | Begrenzerthermostat Elektroheizregister (Zubehör) | EGO 55.13019.180 60°C | 2 | 2 |
| B20 | Durchfluswächter (Zubehör) | Huba 20-300Pa | 2 | 2 |
| T5 | Kondensatorfühler | CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1 | 2 | 3 |
| T10 | Raumfühler (Zubehör) | CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1 | 2 | 3 |
| T1 | Aussentemperaturfühler | CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1 | 2 | 3 |
| T2/(T7) | Zulufffühler (T7 bei Zusatzheizung) | CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1 | 2 | 3 |
| B1 | Feuerthermostat Abluft | EGO 55.31519.080 62-15°C | 2 | 3 |
| B22 | Hygrostat für Benutzerwahl (Zubehör) | EvtL. Eberle HYG-E 6001 | 2 | 4 |
| B6 | Hochdruckpressostat Kompressor (Patron) | 20/16bar 3,3v dc 24v ac 2a | 2 | 4 |
| Cr | Betriebskondensator | 80 µF | 2 | 11 |
| K | Start relais | | 2 | 11 |
| Cs | Anlaufkondensator | 10 µF | 2 | 11 |
| M6 | Kompressor | Danfoss SC15GHH 220-240V~ 60Hz | 2 | 11 |
| M3 | Abluftmotor | ebm G3G140-AV17-14 230V~ | 2 | 12 |
| M4 | Zuluftmotor | ebm G3G140-AV17-14 230V~ | 2 | 12 |
| Y1 | 4-Wegeventil | RV101A23AZ | 2 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email: nilan@nilan.dk

NILAN Lüftungsgerät VPL15/-TOP EC m/o kühl
 mit CTS-600 Steuerung.
 Artikelnr.: 71363B / 71333B (TOP)

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|-------|--------|-----|
| Ordrenr: | 71333B / 71363(B/P) | Nationalitet: | D / CH / A / NL | Rev.: | Init.: | AWR |
| Dato: | 20. august 2010 | Funkt.: | Plac.: | Blad: | 1 | |