





NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
 http://www.nilan.dk  
 Email: nilan@nilan.dk

Ventilationsunit NILAN Comfort 450  
 med CTS-600 styresystem.  
 Varenr.: 7114A/71104A

CTS-600 styreprint med tilslutninger  
 Volumenkonstant EC ventilator

Type:  
 7114A.71104A.Comf.450ec  
 Dato:  
 25. februar 2008

Nationalitet:  
 DK / N / S / SF  
 Funkt.:  
 Plac.:

Rev.:  
 Init.: AWR  
 Blad:  
 3

# Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
IF	Tilluftfilter.....(Comfort 450)	Comfort-filter 440x290mm #3916	1	6
CTS2	CTS-600 brugerpanel	#2398	1	7
CTS1	CTS-600 styreprint	#2399	1	8
UF	Fraluftfilter.....(Comfort 450)	Comfort-filter 440x290mm #3916	1	8
B14	Filtervagt (Tilbehør)	Huba 20-300Pa	3	1
S6	Kontakt for brugervalg (Tilbehør)	?	3	1
B20	Flowvagt (Tilbehør)	Huba 20-300Pa	3	2
B42	Begrænsertermostat elsupplering (Tilbehør)	EGO 55.13019.180 60°C	3	2
T2/(T7)	Tilluftføler (T7 hvis med suppleringsvarme)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	3	4
T3	Fraluftføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	3	4
T4	Afkastføler samt afrimning	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	3	4
T8	Udetemperaturføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	3	4
T10	Rumføler (Tilbehør)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	3	4
M3	Fraluftmotor	ebm G3G180-EU60-11 230V~	3	12
M4	Tilluftmotor	ebm G3G180-EU60-11 230V~	3	12
M7	Bypass-spjældmotor	cdc M48R BT N 230V T85 500Rpm	3	12



NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
<http://www.nilan.dk>  
 Email : nilan@nilan.dk

Ventilationsunit NILAN Comfort 450  
 med CTS-600 styresystem.  
 Varenr.: 7114A/71104A

Type:  
7114A.71104A.Comf.450ec

Dato:  
25. februar 2008

Nationalitet:  
DK / N / S / SF

Funkt.:

Plac.:

Rev.:      Init.:

Blad: 1