





NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

Boligventilation med varmegenvinding
 VP18 Version 2, EK9kW, CTS-600.
 Varenr.: 731396B

CTS-600 styreprint med tilslutninger

Type:
731396B.VP18V2EK.DK

Dato:
18. juni 2009

Nationalitet:
DK / N / S / SF

Funkt.:
Plac.:

Rev.:
Init.: AWR

Blad:
2

Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
P	CTS-600 styreprint	#2399	1	7
CTS2	CTS-600 brugerpanel	#2398	1	12
E	3kW		2	1
T14	Fremløb el-kedel	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	1
B42	Overhedningsstermostat el-kedel	EGO 55.32514.040 100-12°C 20A	2	2
B8	Afrimningstermostat	Danfoss DK 077B0251	2	3
B6	Højtrykspresostat kompressor	Danfoss DWK404102 PS45bar TS-30/85°C	2	4
S6	Kontakt for brugervalg (Tilbehør)	?	2	4
T1	Udetemperaturføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T5	Kondensatorføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T11	Brugsvandsføler tank (Top)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T12	Brugsvandsføler tank (Bund)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
K11		Schneider LC1SKGC200P7	2	9
E5	varmelegme	R-T-S 3 16A 250V~ 1500W	2	10
K9		Schneider LC1SKGC200P7	2	10
K10		Schneider LC1SKGC200P7	2	10
C3	Kompressor kondensator	BHC Aerorox 80µF ±10% 50/60Hz	2	11
M6	Kompressor	Danfoss 8561 SC15GH 220-240V~ 50Hz	2	11
M3	Fraluftmotor	ebm G3G140-AW05-13 230V~	2	12
M4	Tilluftmotor	ebm G3G140-AW05-13 230V~	2	12
M5	Cirkulationspumpe	Grundfos UPS25-40 1x230V 50Hz	2	13
T19	Sikkerhedstermostat		2	13
Y1	4-vejsventil / Hotgas bypass	Ranco V1-308050-100 / Saginomiya NEV-MOAJ 503C1 AC220-240V / NEV603DXFU	2	13



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Boligventilation med varmegenvinding
 VP18 Version 2, EK9kW, CTS-600.
 Varenr.: 731396B

Type:
731396B.VP18V2EK.DK

Dato:
18. juni 2009

Nationalitet:
DK / N / S / SF

Funkt.:

Plac.:

Rev.: Init.:

Blad:
1